



MOD : URA/P3-F5

Production code : 10402705-0-K-0

07/2024

Parâmetros de Programação dos Controladores Parametri di Programmazione dei Controllori Parámetros de Programación de los Controladores	N.º PPC00377.03
--	------------------------

Modelo/Modello/Modelo	V2 / V6 – (Diamond)
St Set Point	3°C

DIXELL		Tipo Tipo Tipo	Min Min Min	Max Max Max	Un Un Un	Def Def Def	Novo Nuovo Nuevo
Hy	Regulador diferencial Regolatore differenziale Regulador diferencial		0.1	+19.9	°C/°F	2	3
odS	Atraso no arranque do compressor após arranque da unidade Ritardo partenza compressore dall'accensione dell'unità Retraso en el inicio del compresor después del arranque de la unidad		0	15	min	0	1
AC	Tempo mínimo de paragem do compressor Tempo min. di spegnimento del compressore Tiempo mínimo de OFF del compresor		0	15	min	0	2
idF	Intervalo entre descongelações Intervallo tra sbrinamenti Intervalo entre desescarches		0	199	hrs	8	4
MdF	Duração máxima da descongelação Durata massima sbrinamento Duración máxima del desescarche		1	199	min	30	15
dLy	Atraso de visualização da temperatura Ritardo visualizzazione temperatura Retardo visualización temperatura		0	3	flag	0	0.1
Fnc	Modo de operação dos ventiladores Modo di funzionamento dei ventilatori Modo de funcionamiento de los ventiladores		--	--	flag	on	o-n
Fsu	Com FSU = Fon. Quando a função é ativada, ela mantém ventilador do evaporador trabalhando continuamente. con FSU = Fon. quando la funzione è attivata, mantiene ventilatore dell'evaporatore lavora continuamente. Con FSU = Fon. Cuando la función está activada, se mantiene ventilador del evaporador trabajando continuamente.				flag	nu	STD
onF	Activar tecla ON/OFF Attivare ON / OFF Activar tecla ON/OFF		--	--	flag	nu	OFF
OA1	Configuração do relé 2 Configurazione Relay 2 Configuración del relé 2		--	--	flag	CL	FAN

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Nota: Per gli altri parametri sono assunti i valori predefiniti elencanti nella sezione "DEF" le istruzioni del microprocessore.

Nota: Para el resto de los parámetros se asumen los valores por defecto que figuran en la columna "DEF" del manual de instrucciones del microprocesador.

Parameter Programmierung Des Controller

N.º PPC00377.03

Model/Modèle/Modell

V2 / V6 – (Diamond)

St Set Point

3°C

DIXELL

			Min Min Min	Max Max Max	Un Un Maß	Def Def Def	New Nouveau Neu
Hy	Differential regulator Régulateur du différentiel Regler des Differenzials		0.1	+19.9	°C/°F	2	3
odS	Compressor start delay after the unit is switched on Retard de la mise en marche du compresseur après branchement l'unité Kompressoranfangsverzögerung nach Einheitsschaltung		0	15	min	0	1
AC	Compressor shutdown minimum time Temps minimum de coupure du compresseur Mindest- Stillstandszeit des Kompressors		0	15	min	0	2
idF	Time interval between two defrost cycles Intervalle entre deux dégivrages Abtauintervall zwischen zwei Abtauungen		0	199	hrs	8	4
MdF	Maximum duration of the defrosting Durée maximale du dégivrage Maximale Dauer der Abtauung		1	199	min	30	15
dLy	Temperature display delay Retard de l'affichage de la température Verspäterung Temperatur Anzeige		0	3	flag	0	0.1
Fnc	Fan operating mode Mode de fonctionnement du ventilateur Betriebsart des Ventilators		--	--	flag	on	o-n
Fsu	With FSU = Fon. When the function is activated, it keeps evaporator fan continuously working. Avec FSU = Fon. Lorsque la fonction est activée, il garde ventilateur de l'évaporateur fonctionnant en continu mit FSU = Fon. Wenn die Funktion aktiviert ist, hält es Verdampferlüfter kontinuierlich arbeiten.				flag	nu	STD
onF	Turn ON / OFF Appuyer ON / OFF EIN / AUS schalten		--	--	flag	nu	OFF
OA1	2nd relay Setup Activation du 2ème relais Aktivierung des Relais 2		--	--	flag	CL	FAN

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the microprocessor instruction manual are assumed.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans la colonne "DEF" du mode d'emploi du microprocesseur sont supposées.

Beachten: Für die restlichen Parameter werden die Werte, die im Spaltec "DEF" der Gebrauchsanweisung des Mikroprozessors gezeigten angenommen.