MOD : AUP2013

Production code : FP1320

10/2026

CERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(Direttiva 2006/42/CE allegato II, parte 1, sezione A)

è identificato e costruito in accordo con le seguenti norme:

2004/108/CE **(compatibilità elettromagnetica)**
2006/42/CE **(direttiva macchine)**
2006/95/CE **(bassa tensione)**

Con la presente certifichiamo che le nostre cappe serie FUTURA mod. FP (parete) – FC (centrali) adottano le seguenti caratteristiche costruttive:

- Costruzione monoblocco in acciaio inox Aisi 304 spessore 10 e 12/10, satinatura Scotch-brite®. Assemblata tramite saldatura a TIG, completamente ribordata anche nelle parti interne.
- Parte superiore con pannelli in acciaio inox Aisi 304 rinforzati ed intercambiabili.
- Parte interna lato immissione, coibentata con materassino termo isolante tipo Trochellen sp. ½''.
- Filtri a labirinto anti-grasso in acciaio inox Aisi 304.
- Canalina sagomata anti-gocciolamento per la raccolta dei grassi.
- Rubinetto a sfera per scarico grassi.
- Canalina perimetrale raccolta condensa.
- Illuminazione integrata con protezione in vetro temperato, lampada termoresistente IP65 da 20 – 40 watt con tubo di protezione in policarbonato.

REGA IMPIANTI SRL

REGA IMPIANTI SRL

Loc Casa Coste Strd. Prov.le 203 KM3.1 Borgo priolo– (Pavia) Italy
Tel. **(++39) 0383.77.122** – Fax **(++39) 0383.77.123**
Internet**: www.rega.it** - e.mail: **info@rega.it**
R.E.A. PV 1757225 – Reg. Impr. Pavia PV 04567650967
P.IVA e C.F. 04567650967 - Cap. Soc. € 100.000,00